

AKATSEN ZUZENKETA

BIDERAGARRITASUN AZTERKETA

Kontsortzioko zerbitzu teknikoek bi akats material antzeman dute Bideragarritasun Azterketan. Hala, azalpen ohar honekin akats horien zuzenketa argitaratzen da:

Lehenengo oharra:

Antzemandako akats hau egun argitaratuta dagoen agiriko 45. orrialdeko 7. orri-oinean dago kokatuta.

Bertan dio “Egungo Eo + TAO balorea kalkulatzeko erabilitako deskontu tasa % 3aren berdina da”. **Horren ordez hau esan beharko luke:** “Egungo EO + TAO balorea kalkulatzeko erabilitako deskontu tasa % 5aren berdina da”.

Dokumentua idazteko orduan egindako tipografia akats hutsaren ondorioz sortu da akats material hori Bideragarritasun Azterketan ageri diren kalkulu eta emaitza guztiak kalkulatzeko % 5eko deskontu tasa aplikatu baita.

Hala, aipatutako akatsak aipatutako orrialdeko 7. orri-oinean bakarrik du eragina, eta beraz, Bideragarritasun Azterketaren gainerako edukia aldatu gabe mantentzen da.

Bigarren oharra:

Antzemandako akats hau egun argitaratuta dagoen agiriko 39. orrialdeko “10.2.4.4 Energia salmenta” atalaren 3. paragrafoan dago kokatuta eta paragrafo horren ondoren dagoen taulan.

Bertan dio “Horietan uste da sortutako energia autokontsumorako erabiliko dela (2.679.437 kWh/urtean), eta gainontzekoa pool prezioan salduko dela energia merkatu handian (9.490.42kWh/urtean)”. **Horren ordez hau esan beharko luke:** “Horietan uste da sortutako

CORRECCIÓN DE ERRORES

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Identificado por los servicios técnicos del Consorcio dos errores materiales contenidos en el Estudio de Viabilidad se procede a publicar su corrección:

Nota número uno:

Este error se encuentra en el pie de página 7 de la página 45 del documento actualmente publicado.

Donde dice “7 La tasa de descuento utilizada para estimar el valor actual del PPD + PPT es igual al 3%.”, **debería decir**, “7 La tasa de descuento utilizada para estimar el valor actual del PPD + PPT es igual al 5%”.

Esta diferencia se debe únicamente a un mero error de tipografía a la hora de redactar el documento puesto que todos los cálculos y resultados incluidos en el Estudio de viabilidad se han obtenido a partir de aplicar una tasa de descuento del 5%.

Así, el error indicado únicamente afecta a la frase señalada del pie de página 7, de manera que el resto del Estudio de Viabilidad permanece inalterado.

Nota número dos:

Este error se encuentra en el apartado “10.2.4.4 Venta de energía”, párrafo 3, de la página 39 del documento actualmente publicado y en la tabla que sigue a dicho párrafo.

Donde dice “En ellas se considera que parte de la energía producida se utilizará para autoconsumo (2.679.437 kWh/año) y el resto se venderá a precio pool en el mercado mayorista de energía (9.490.42kWh/año)”, **debería decir**, “En ellas se considera que parte de la

energia autokontsumorako erabiliko dela (2.679.437 kWh/urtean), eta gainontzekoa pool prezioan salduko dela energia merkatu handian (7.735.841 kWh/urtean)”.

*Horretaz gain, **taulan dio** “Diru-sarrerak guztira (urteko bataz bestekoa)”. **Horren orde ezan beharko luke:** ” Diru-sarrerak guztira”.*

*energía producida se utilizará para autoconsumo (2.679.437 kWh/año) y el resto se venderá a precio pool en el mercado mayorista de energía (7.735.841 kWh/año)”. Adicionalmente, **en la tabla, donde dice** “Total ingresos (promedio anual)”, **debería decir**, “Total ingresos”.*

Dokumentua idazteko orduan egindako tipografia akats hutsaren ondorioz sortu da akats material hori Bideragarritasun Azterketan ageri diren kalkulu eta emaitza guztiak kalkulatzeko 7.735.841 kWh/urteko bolumena aplikatu baita. Eta taulan jasotzen den datua, urteko diru-sarrera guztiari dagokio.

Esta diferencia se debe únicamente a un mero error de tipografía a la hora de redactar el documento puesto que todos los cálculos y resultados incluidos en el Estudio de viabilidad se han obtenido a partir de aplicar un volumen de 7.735.841 kWh/año y el dato reflejado en la tabla corresponde al total de ingresos anuales.

Hala, akats honek aipatutako esaldian eta taulan bakarrik du eragina eta beraz, Bideragarritasun Azterketaren gainerako edukia aldatu gabe mantentzen da.

Así, el error indicado únicamente afecta a la frase y tabla señalada, de manera que el resto del Estudio de Viabilidad permanece inalterado.

Antzemandako akats materialak zuzendu ondoren, eta akats tipografiko hutsak zirela ikusita, hau da, ez dutela Bideragarritasun Azterketaren azalpenetan edo emaitzetan eraginik, jendaurrean jartzeko epea ez da luzatuko.

Subsanados los errores materiales identificados y, a la vista de que únicamente se trata de errores tipográficos que no afectan ni a la explicación ni a los resultados obtenidos en el Estudio de Viabilidad, el plazo de información pública no será prorrogado.

Hernani, 2017 irailak 14

14 de septiembre de 2017, Hernani.